

**Commune de COPPONEX**  
**ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT**  
**Volet Eaux Usées**

**Zones d'assainissement collectif :**

- Assainissement collectif existant
- Réseau E.U. existant
- Assainissement collectif futur à court, moyen ou long terme
- Réseau E.U. à créer (tracé indicatif)
- Réseau E.U. en refaisancement
- Station d'épuration existante

**Divers :**

- Réseau hydrographique
- Zone humide (inventaire départemental)
- Contour PLU (Zones U et AU)
- Contour de la zone de compétence (CCPC)
- Secteur Patrimoine Urbain et Patrimoine (SPU)
- Périmètres de protection de captages (P1 immédiat, PR rapproché, PE éloigné)

**Zones d'assainissement non collectif :**

- Assainissement non collectif
- Réseau E.P. existant
- Fossé

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2018 approuvant le zonage de l'assainissement des eaux usées de la commune de Copponex.

Monsieur Le Maire,  
 Julien MARTINEZ

Date: Septembre 2018  
 Echelle: 1/5000  
 Fichier: AS\_EU\_Copponex.dwg  
 Dessin: S. BRUN

**CARTE d'APTITUDE des SOLS et des MILIEUX à l'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**  
 (NICOT INGENIEURS CONSEILS, 2004)

- Vert 1\***: Terrain apte à l'infiltration.  
-> Filtrère conseillée: Filtrère fosse septique toutes eaux - épandage en pente.
- Vert 2\***: Terrain moyennement perméable. Forte probabilité de pouvoir infiltrer.  
-> Filtrère conseillée: Filtrère fosse septique toutes eaux - épandage en pente.
- Orange**: Terrain moyennement perméable. Faible probabilité de pouvoir infiltrer.  
-> Filtrère conseillée: Filtrère fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé Rejet dans le milieu hydrologique superficiel
- Saumon**: Terrain moyennement perméable - Forte probabilité de pouvoir infiltrer.  
-> Filtrère conseillée: Filtrère fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé Rejet dans les tranchées de dissipation.
- Rouge**: Terrains sensibles et/ou présentant un risque de destabilisation. Infiltration impossible.  
-> Filtrère conseillée: Filtrère fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé éponge. Rejet dans le milieu hydrologique superficiel.

**\* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de l'ANC, se reporter au dossier "Zonage de l'Assainissement" mis en annexe sanitaire du PLU.**

**Indicateurs de rejet :**

- Unité de mes. habit. existant
- Nombre d'habitants/Nombre d'hab. potentiels
- Indice de saturation: Non d'ép. / hab. existant / Non d'ép. / hab. potentiels
- Indice saturé / Non d'ép. / hab. existant
- Indice non saturé / Non d'ép. / hab. potentiels
- Indice saturé / Non d'ép. / hab. existant
- Indice non saturé / Non d'ép. / hab. potentiels

